

Система добровольной сертификации системы менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг «ПСК СОЮЗ»
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.07.2017г по 06.07.2020г.

Код ОКПД 2 20.30.12

№ ПСБК RU.ПБ01.Н00393

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» (ООО «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН»), ОГРН 1164704054855, ИНН 4703144451. Адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, д.31, офис 91. Телефон: +7(812)676-76-19, e-mail: info@goodwill-global.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» (ООО «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН»), ОГРН 1164704054855, ИНН 4703144451. Адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, д.31, офис 91. Телефон: +7(812)676-76-19, e-mail: info@goodwill-global.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН 1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru, сайт: www.souz-prof.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Однокомпонентный полиуретановый гидрофобный Лак ТИТАН – РВС выпускаемый по ТУ 20.30.12.110-003-01821472-2016 «Лак ТИТАН – РВС» от 22.12.2016г. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
Группа горючести Г1 (слабогорючий)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»
Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый)
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение
пламени»
Группа распространения пламени РП 1 (не распространяющий)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0358К-Т-01 от 06.07.2017г.,
ООО «Контрол-Трейд» ИЛ «Контрол»,
№ ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя
ТУ 20.30.12.110-003-01821472-2016 «Лак ТИТАН –
РВС» от 22.12.2016г

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Мешерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Самойлов Д.Н.

