



МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ФИРМА
«МОСТООТРЯД-4»
ФИЛИАЛ ПАО «МОСТОТРЕСТ»

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.61, стр.2
Тел./факс: +7 (495) 915-54-83 / 742-09-21
Эл. почта: mo4@mostro.ru

Испытательная строительная лаборатория
МТФ «МО-4»
Свидетельство об аккредитации №РОСС-RU.И062.07ИЦ
Действительно до 01 сентября 2019 г.
Тел/факс (499) 270-57-84

Протокол № 02/2017 от 24 июля 2017 г.

Настоящий протокол составлен на предмет проверки гидроизоляционного покрытия «DelS» в лаборатории МТФ «Мостоотряд-4» - филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ», Бирюлёво, г.Москва.

Наименование конструкции: Блок ФБС.

Методы испытания: отрыв гидроизоляционного материала, измерение влажности и температуры окружающей среды, ровности, влажности и температуры поверхности бетона, ровности и толщины нанесённого слоя гидроизоляции.

Условия проведения испытаний: Температура воздуха +22,0°C; Влажность воздуха 53,5%; Состояние атмосферы-облачно, временами дождь;

Состояние поверхности бетона: Температура 22,0°C; Влажность 3,8%;
Класс поверхности бетона А-5; Ровность поверхности бетона, измеренная 3-х метровой рейкой – зазор 2,0 мм.

Состояние слоя нанесённой гидроизоляции: Ровность поверхности 2,0 мм; Толщина слоя нанесённой гидроизоляции 1,4 мм.

Результаты испытаний адгезии гидроизоляции к поверхности бетона:

| Участок измерения | Результат измерения, МПа | | | | | Примечания |
|-------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 | |
| ФБС | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | Без отрыва |

Относительное удлинение образца гидроизоляции «DelS» согласно п.3.3 ГОСТ 26589-94 составило 703%.

Измерительный контроль производился согласно СНИП 3.04.01-87, СП 72.13330.2016, ГОСТ 26589-94.

Приложения: Свидетельства о поверке /сертификаты о калибровке используемых средств измерения - 6 стр.

Заведующий центральной лабораторией ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Заведующий лабораторией МТФ «Мостоотряд-4»

Техник лаборатории МТФ «Мостоотряд-4» - филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ» С.В.Зайцев

Генеральный директор ООО «Гироизолстрой»

И.Э.Макаров











